

Pozice	Popis	mj	Počet	Kontakt
1	Ventilátor KD 250 M1, V = 780 m3/h při 270 Pa, N = 254 W/230 V, I = 1,13 A	ks	1,0	SA
	Regulátor otáček RE 1,5 (5-ti stupňový)	ks	1,0	SA
	Čidlo kouře do potrubí (např. RM-O-3-D)	ks	1,0	TROX
2	Elektrický ohříváč CB250/6,0, N = 6 kW/400 V/2 fáze	ks	1,0	SA
3	Filtrační kazeta FFR/S 250	ks	1,0	SA
	Kapsový filtr BFRE/3 250	ks	2,0	SA
4	Protidešťová žaluzie	ks	1,0	SA
5	Vyústka	ks	1,0	SA
6	Ochranná mřížka SG 250	ks	1,0	SA
7	Požární stěnový uzávěr PVM 400x420-ZV	ks	1,0	SA
8	Větrací mřížka typu EW 300x150 Bal 30450/Al (s oboustrannou krycí Al mřížkou SMU 12,5)	ks	2,0	BATR
S10	Potrubí SPIRO - třída těsnosti min. C dle ČSN EN 12237			
	Potrubí SPIRO 250 včetně tvarovek	m	7,0	
T10	Tlumící hadice ohebná 254 (např. Sonoflex MO)	m	1,5	
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I, pozink. plech, třída těsnosti B	m2	2,0	
	Izolace:			
	Tepelná izolace (minerální plst' 40 mm + Al fólie)	m2	1,0	
	měření vnitřního hluku			
	měření hluku ve venkovním prostoru			