

Zápis o předání a převzetí části díla – ZTI

I.

I.1. Akce: Opravy BD SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7

I.2. Smlouva o dílo č. 140725/ Fr.Křížka Ze dne: 28.07.2014

I.3. Přítomni: za objednatele: Ing. Jan Vincenc
za zhotovitele: Pavel Haniger

I.4. Datum započetí prací: dle smlouvy: 28.07.2014
Skutečnost: 28.07.2014
počet dní prodlení: 0

I.5. Datum dokončení prací: dle smlouvy: nestaveno
Skutečnost: 12.12.2014
počet dní prodlení: 0

II.

II.1. Provedené práce odpovídají / neodpovídají smlouvě o dílo.

II.2. Seznam atestů, záručních listů a protokolů předaných dodavatelem objednateli při předání díla:

- 

II.3. Seznam ostatních věcí předaných dodavatelem objednateli:

-

-

-

	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 2/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	--

II.4. Vyúčtování díla bylo / nebylo provedeno.

III.

III.1. Hodnocení provedení díla:

- jakost
- ekologie

III.2. Seznam zjištěných závad a nedodělků:

- ODVOZOVÁNÍ TERČASTÍ (JINAK JE VODATEL)
- BIT. P. MAZANEK / NAD LUBKOVNÍ
-
-

III.3. Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:

22.12. 2014

IV.


IV.1. Prohlášení objednatele:

- Na základě výsledků přejímajícího řízení prohlašuji, že výše uvedené dílo **p o v a ž u j i / n e p o v a ž u j i** za řádně provedené a jako takové jej:

p ř e j í m á m / n e p ř e j í m á m .

IV.2. Účastníci prohlašují, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti:

V Praze dne: 16.12.2014



S.V.J. Společenství domů Františka Křížka č.p.461, Praha 7
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7
IČ: 75101611

V Praze dne: 16.12.2014

R.


RUBIKON stavby s.r.o.
Vodňánská 12/108
182 00 Praha 8
IČO: 25686313
DIČ: CZ25686313
E: info@rubikon.cz
T: +420 781 8 5 5 5
www.rubikon.cz

Zhotovitel

MIROSLAV SVĚTLÍK - IMS

ZA LUŽINAMI 78
PRAHA 5
155 00

IMS - VODA PLYN TOPENÍ KANALIZACE

e-mail: ims.praha@tiscali.cz

ims.praha@seznam.cz

Telefon 603443859

Tel.Fax 235521521,235521522

IČO - 16185765

DIČ - cz- 6408220720

Příjemce:

Společenství vlastníků domu Fr.Křížka 11,Praha 7
Rubikon stavby s.r.o.

Akce

Oprava ZTI – výměna bytových stoupaček vody a kanalizace

Písemné ujištění - prohlášení

Dle zákona č.22/1997 sb. O technických požadavcích
na výrobky a nařízení vlády ČR č.178/1997 sb. ze dne 25.6. 1997
prohlašuji , že na stavbě „Výměna stoupaček ZTI v bytovém domě
Fr.Křížka 11,Praha 7“ byly použity ověřené výrobky a technologie,
jejichž součástí jsou protokoly o shodě na instalatérský a topenářský
materiál dodaný na uvedené dílo.

V Praze 15.12.2014

Miroslav Světlík – IMS


RUBIKON
RUBIKON stavby s.r.o.
Vodňatova 17/109
150 00 Praha 8
IČO: 25665315
DIČ: CZ25665315
E: info@rubikon.cz
www.rubikon.cz

MIROSLAV SVĚTLÍK
Za Lužinami 78/21 155 00, Praha 5
IČO 16185765 DIČ 1065-6408220720
ims - VODA - TOPENÍ
PLYN - KANALIZACE



MIROSLAV SVĚTLÍK - IMS

ZA LUŽINAMI 78
PRAHA 5
155 00

IMS - VODA PLYN TOPENÍ KANALIZACE

e-mail: ims.praha@worldonline.cz

ims.praha@seznam.cz

Telefon 603443859

Fax: 235521521

Tel: 235521522

IČO-16185765

DIC-cz -6408220720

Příjemce:

Společenství vlastníků domu Fr.Křížka 11, Praha 7
Rubikon stavby s.r.o.

Akce:

Oprava ZTI – výměna kanalizačních stoupaček v domě
Fr.Křížka 11, Praha 7

Zápis o provedené zkoušce vnitřní kanalizace

Dne 10.12.2014 byla provedena závěrečná zkouška těsnosti potrubí kanalizace v bytovém domě Fr.Křížka 11. Jedná se o splaškovou kanalizaci ze sociálního zařízení a kuchyně, napojenou na stávající ležatou domovní kanalizaci. Kanalizace je odvětrána ventilačními hlavicemi na střechu domu

Použitý materiál vnitřního potrubí... ..Plastové potrubí HT Osmo

Použité dimenze potrubí vnitřního - Dn 40-125

Celková délka potrubí200 m

Pro odzkoušení těsnosti vnitřní kanalizace byly použity mokré zkoušky těsnosti dle ČSN756909. Jednotlivé úseky potrubí byly zkoušeny průběžně dle postupu prací a harmonogramu výstavby.


Zkoušený úsek byl zaplaven vodou a po dobu zkoušky nebyl 30 min. zaznamenán žádný zjevný únik vody a proto může být konstatováno, že potrubí splňuje požadavek nepropustnosti.

Po zaklopení či obezdění vhodným materiálem a dokončení povrchových úprav může být zařízení používáno k běžnému provozu.


Provedení odpovídá ČSN, danému projektu a požadavkům investora.

V Praze dne 15.12.2014

Převzal:



předal :



IMS - VODA PLYN TOPENÍ KANALIZACE.....

e-mail: ims.praha@worldonline.cz

ims.praha@seznam.cz

Telefon 603443859

Fax 235521521

235521522

IČO - 16185765

DIČ -cz-6408220720

Příjemce:

Společenství vlastníků domu Fr.Křížka 11, Praha 7
Rubikon stavby s.r.o.

Akce:

Oprava ZTI – výměna vodovodního stoupacího potrubí
SV,TUV a cirkulace v byt.domě Fr.Křížka 11, Praha 7

Zápis o tlakové zkoušce domovního rozvodu vody

Dne 10.12.2014 byla provedena závěrečná tlaková zkouška vnitřního rozvodu vody – stoupacího potrubí pro sociální zařízení a kuchyně v bytovém domě Fr.Křížka 11,Praha 7.

Pro rozvod vody bylo použito PPr potrubí spojované polyfuzním svářením.

Dimenze potrubí jsou použity Dn 15-50 v tlakové řadě PN 20.

D 20/20 - celkem 178 m

D 25/20 - celkem 215 m

D 32/20 - celkem 45 m

D 40/20 – celkem 96 m

D 50/20 – celkem 7 m

D 63/20 – celkem 21 m

Dům je napojen na stávající vodovodní přípojku, ohřev TUV zajišťuje vlastní nepřímotopný zásobník 1000 l a 300 l. Zásobník je chráněn pojistným ventilem a expanzní nádobou.

Rozvody byly tlakovány dle harmonogramu výstavby a postupu prací.

Potrubí bylo tlakováno od hlavního domovního uzávěru u vodoměru, až po jednotlivá připojovací místa .Natlakování bylo provedeno ruční pumpou na 1,5 násobek běžného provozního tlaku,tj.1,2 Mpa.Na pumpě byl použit manometr v.č.231689 s rozsahem do 1,6 Mpa.

Po dobu 180 min. nebyl zaznamenán žádný pokles tlaku ani zjevný úkap vody, proto byla zkouška úspěšně ukončena.

Tím je konstatováno,že rozvod vody může být v částech vedených ve zdi a po izolaci obezděn a zaklopen..Provedení odpovídá ČSN 736660 ,danému projektu a požadavkům investora.

V Praze dne 15.12.2014

Převzal:


RUBIKON
RUBIKON stavby s.r.o.
Voštickova 12/129
180 00 Praha 8
IČO: 25686313
DIČ: CZ25686313
E: info@rubikon.cz
www.rubikon.cz

Předal:

MIROSLAV SVĚTLÍK
Za Lužinami 78/21 155 00 Praha 5
IČO 16185765 DIČ CZ0056408220720
ims VODA - TOPENÍ
PLYN - KANALIZACE

MIROSLAV SVĚTLÍK - IMS

ZA LUŽINAMI 78
PRAHA 5
155 00

IMS - VODA PLYN TOPENÍ KANALIZACE

e - mail : ims.praha@worldonline.cz
ims.praha@seznam.cz

Telefon 603443859
Telefon 235521238
Fax 235521521-2

IČO 16185765
DIČ - cz-6408220720

Příjemce - objednatel:

Rubikon stavby s.r.o.

Akce

Stoupačky ZTI v bytovém domě
Františka Křížka 11/461, Praha 7

Zápis o odevzdání a převzetí stavby :

ZTI v bytovém domě Františka Křížka 11/461, Praha 7

Zahájení prací dle SOD: 27.8.2014

Dokončení prací dle SOD: ~~1.12.2014~~ 12.12.2014

Soupis nepředaných částí díla s termínem předání do :

.....
.....

Soupis drobných vad a nedodělků nebránící převzetí díla :

- Doložení opravy obvodního krazu (Kubec)
- Línání doložení izolantu dvířek se slyší

Připomínky :

.....

Přejímka díla ukončena dne :

Za objednatel


RUBIKON
RUBIKON s.r.o.
Vysoká 121/29
160 00 Praha 6
IČ: 25686313
E: info@rubikon.cz
www.rubikon.cz

Za zhotovitele :


MIROSLAV SVĚTLÍK
Za Lužnou 780/15 00 Praha 5
ICO 161888111
ims - PLYN - KANALIZACE
TOPENÍ

Zápis **o předání a převzetí části díla – zámečnické práce, sklepy**

I.

- I.1. Akce: Opravy BD SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7
- I.2. Smlouva o dílo č. 140725/ Fr.Křížka Ze dne: 28.07.2014
- I.3. Přítomni: za objednatele, Ing. Jan Vincenc
za zhotovitele: Pavel Haniger
- I.4. Datum započetí prací: dle smlouvy: 28.07.2014
Skutečnost: 28.07.2014
počet dní prodlení: 0
- I.5. Datum dokončení prací: dle smlouvy: nestaveno
Skutečnost: 4.12.2014
počet dní prodlení: 0

II.

- II.1. Provedené práce odpovídají / neodpovídají smlouvě o dílo.
- II.2. Seznam atestů, záručních listů a protokolů předaných dodavatelem objednateli při předání díla:
-
- II.3. Seznam ostatních věcí předaných dodavatelem objednateli:
- 24 x 3 klíče
-
-

	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 2/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	--

II.4. Vyúčtování díla bylo / nebylo provedeno.

III.

III.1. Hodnocení provedení díla:

- jakost
- ekologie

III.2. Seznam zjištěných závad a nedodělků:

- PARDUBÍM ZNEČISTĚNÉ MALBY
-
-
-

III.3. Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:

10.12.2014

IV.

IV.1. Prohlášení objednatele:

- Na základě výsledků přejímajícího řízení prohlašuji, že výše uvedené dílo **považuji / ne**
považuji za řádně provedené a jako takové jej:

p ř e j í m á m / n e p ř e j í m á m .

IV.2. Účastníci prohlašují, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti:

V Praze dne: 4.12.2014



Objednatel

V Praze dne: 4.12.2014



Zhotovitel

3

	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 1/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	--

Zápis o předání a převzetí části díla – portál

I.

I.1. Akce: **Opravy BD SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7**

I.2. Smlouva o dílo č. **140725/ Fr.Křížka** Ze dne: 28.07.2014

I.3. **Přítomni:** za objednatele: ing. Jan Vincenc

za zhotovitele: Pavel Haniger

I.4. **Datum započetí prací:** dle smlouvy: 28.07.2014

skutečnost: 28.07.2014

počet dní prodlení: 0

I.5. **Datum dílčího dokončení prací:** dle smlouvy: nestanoveno

skutečnost: 8.12.2014

počet dní prodlení: 0

II.

II.1. Provedené práce odpovídají / ~~neodpovídají~~ smlouvě o dílo.

II.2. Seznam atestů, záručních listů a protokolů předaných dodavatelem objednateli při předání díla: viz. příloha předávacího protokolu

-

II.3. Seznam ostatních věcí předaných dodavatelem objednateli:

0

II.4. Vyúčtování díla ~~bylo~~/ nebylo provedeno.

III.

III.1. Hodnocení provedení díla:

- jakost
- ekologie

III.2. Seznam zjištěných závad a nedodělků:

- POKYBY ODSTRANĚNÍ LEPKOVÝCH
OČISTIT VNĚJŠÍ OKNÍ KOVOVÉ LCE A SKLZ
PO ZEDUCHOVÁNÍ ZACÍSTĚNÍ
ZAPRAVENÍ KOTEL LEPKOVÝCH
-

III.3. Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:

12.12.2014

IV.

IV.1. Prohlášení objednatele:

- Na základě výsledků přejímajícího řízení prohlašuji, že výše uvedené dílo **p o v a ž u j i** / **n e p o v a ž u j i** za řádně provedené a jako takové jej:


p ř e j í m á m / n e p ř e j í m á m .

IV.2. Účastníci prohlašují, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti:

V PRAZE

dne:

10.12.2014



Objednatel

V Praze dne:

R.



Zhotovitel



	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 1/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	---------------------------------------

Zápis **o předání a převzetí části díla – dílu stavebních prací**

I.

I.1. **Akce: Opravy BD SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7**

I.2. Smlouva o dílo č. **140725/ Fr.Křížka** Ze dne: 28.07.2014

I.3. **Přítomni:** za objednatele: ing. Jan Vincenc

za zhotovitele: Pavel Haniger

I.4. **Datum započetí prací:** dle smlouvy: 28.07.2014

skutečnost: 28.07.2014

počet dní prodlení: 0

I.5. **Datum dílčího dokončení prací:** dle smlouvy: nestanoveno

skutečnost: 25.11.2014

počet dní prodlení: 0

II.

II.1. Provedené práce ~~o d p o v í d a j í / n e o d p o v í d a j í~~ smlouvě o dílo.

II.2. Seznam atestů, záručních listů a protokolů předaných dodavatelem objednateli při předání díla: viz. příloha předávacího protokolu

II.3. Seznam ostatních věcí předaných dodavatelem objednateli:

0

	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 2/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	--

II.4. Vyúčtování díla ~~bylo~~ / nebylo provedeno.

III.

III.1. Hodnocení provedení díla:

- jakost
- ekologie

III.2. Seznam zjištěných závad a nedodělků:

- *hormonální vliv*
-
-
-

III.3. Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:

15. 12. 2014

IV.

IV.1. Prohlášení objednatele:

- Na základě výsledků přejímajícího řízení prohlašuji, že výše uvedené dílo **považuji** / ~~nepovažuji~~ za řádně provedené a jako takové jej:

p ř e j í m á m / ~~n e p ř e j í m á m~~


IV.2. Účastníci prohlašují, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti:

V PRAZE dne: 25.11.2014



Objednatel

V Praze dne: 25.11.2014



Zhotovitel



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nr. DoP1010CZ

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Protan SE, SE-T1, SE-L, SE Titanium+, EX, EX-A, EXG, T
- Identifikace stavebního výrobku podle článku 11(4) :
 - nn/dd (výrobní číslo/rok) vytištěné přímo na okraji role**
 - Role jsou značeny jednotlivě sériovým číslem**
- Zamýšlené použití stavebního výrobku:
Polyesterem vyztužená fólie z měkčeného PVC pro hydroizolaci střech
- Kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5
**Protan AS
Baches vei 1
N-3413 Lier
Norway**
- Autorizovaný zástupce: není dotčeno (viz 4).
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
System 2+
- Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku na které se vztahuje harmonizovaná norma:
EN 13956:2012 - Annex ZA
SINTEF Building and Infrastructure, EU-Notifikovaný orgán No1071 vydala **EC-Prohlášení o shodě 1071-CPD-1142** podle System 2+, počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby u výrobce, počáteční zkoušky typu a průběžný dohled odběru vzorků a testování produktu.
- Stavební výrobek pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení: není dotčeno
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika	vlastnost	EN 13956:2012
Ekstern brannmotstand	F_{ROOF}^{*1}	EN 13501-5
reakce na oheň	třída E	EN 13501-1
vodotěsnost (10KPa)	vyhovuje	EN 1928:2000(A)
Pevnost v tahu	$MLV \geq 1050 \text{ N/50mm}$	EN 12311-2:2000(A)
Průtažnost	$MLV \geq 15 \%$	EN 12311-2:2000(A)
Odolnost proti nárazu	$MLV \geq 500 \text{ mm}$	EN12691:2006(A)
Odolnost proti statickému zatížení	$MLV \geq 20 \text{ kg}$	EN 12730:2001(A)
Odolnost proti přetržení	$MLV \geq 210 \text{ N/50mm}$	EN 12310-2:2000
Odolnost spoje ve smyku	$MLV \geq 1000 \text{ N/50mm}$	EN 12317-2:2000
Odolnost spoje vůči rozloupnutí	$MLV \geq 150 \text{ N/50mm}$	EN 12316-2:2000
Ohebnost za nízkých teplot	$MLV \leq -25 \text{ °C}$	EN 495-5:2001
Nebezpečné látky	žádné	

* Neexistují žádné národní požadavky týkající fólií pro hydroizolaci střech, pouze pro konkrétní střechy. Protan poskytuje dokumentaci pro konkrétní projekty.

**Výsledek s 180g/m² polyesterovým vliesem

- Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Erik Bødtker Øyno, CEO, Protan AS

Drammen, 26.06.2013

(Místo a datum vydání)

(Podpis)

4b

Prohlášení o vlastnostech

číslo : MK SI 300 / 2013 -1

Polypropylénová vpichovaná netkaná textilie Mokrutex SI

MOKRUTEX SI 300

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, tunelů, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační a výztužnou (S, R)

RETEX a.s.

U nádraží 894

672 01 Moravský Krumlov, CZ

www.retex.cz

e- mail : badinova@retex.cz

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : **2+**

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát SŘV č. 1021-CPD -080 / 04

VLASTNOST	NORMA	JEDNOTKA	STŘEDNÍ HODNOTA	TOLERANCE	harmonizované technické normy
PLOŠNÁ HMOTNOST	EN 985	g / m ²	300	±10	EN 13249:2000 / A1:2005
PEVNOST	EN 10319	MD kN/m	4,5	-0,5	EN 13250:2000 / A1:2005
		CMD kN/m	7,5	-0,5	EN 13251:2000 / A1:2005
TAŽNOST	EN 10319	MD %	120	-20, + 20	EN 13252:2000 / A1:2005
		CMD %	90	-20, + 20	EN 13253:2000 / A1:2005
STATICKE PROTRŽENÍ - CBR	EN ISO 12236	kN	1,1	-0,2	EN 13254:2000 / A1:2005
DYNAMIC. PROTRŽENÍ - KUŽEL	EN 13 433	mm	10	+5	EN 13255:2000 / A1:2005
ODOLNOST PROTI PUVETRNOSTNÍM VLVUM	EN ISO 12224	Zakryt v den ulozeni.			EN 13256:2000 / A1:2005
ODOLNOST PROTI OXIDACI	EN ISO 13438	MD	81,3%	±10%	EN 13257:2000 / A1:2005
		CMD	94,4%		EN 13265:2000 / A1:2005
ODOLNOST PROTI MIKROORGANISMUM	EN 12225	MD	104,2%	±10%	
		CMD	93,9%		

Předpokládá se, že bude odolný po dobu minimálně 25 let v přírodních zeminách s 4<pH<9 a teplotách zeminy < 25° C.

10. Vlastnost výrobku Mokrutex SI 300 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce .
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce - RETEX a.s Moravský Krumlov

V Moravském Krumlově : 1.7.2013

Ing. František Klíma
obchodní ředitel

RETEX a.s. 27
U nádraží 894, 672 01 Mor. Krumlov
IČ: 483 48 431 DIČ: CZ48348431



4b

Prohlášení o vlastnostech

Číslo:	DoP 100144795 - kotvicí systém ISO-TAK	
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Teleskopická hmoždinka R45 x ...	
2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	ETAG 006, Viz produktový štítek	
3. Předpokládané použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Upevnění hydroizolačních systémů do konstrukcí z plechu dle ETAG 006	
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SFS intec AG, FasteningSystems, Rosenbergsaustrasse 10, 9435 Heerbrugg, Switzerland	
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje k úkolům uvedeným v čl. 12 odst. 2:	Frodl Group s.r.o. 503 27 Vlčkovice Česká republika IČ:46508392	
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	2+	
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: • jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu: • subjekt, systém kontroly a hodnocení stálosti vlastností: • osvědčení o shodě pro systém řízení výroby:		
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): • jméno a číslo subjektu provádějícího technické hodnocení: • harmonizovaná technická specifikace: • evropské technické posouzení (ETA)/schválení: • subjekt, systém kontroly a hodnocení stálosti vlastností: • osvědčení o shodě pro systém řízení výroby:	Deutsches Institut für Bautechnik ETAG 006 ETA-08/0262 Karlsruher Institut für Technologie, 2+ 0769-CPD-123340	
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení Minimální korozní odolnost 15 Kestrnichcyklů dle ETAG 006		
Podstatné vlastnosti	Technické parametry	Harmonizovaná technická specifikace
Viz ETA-08/0262	Viz ETA-08/0262	Viz ETA-08/0262
10. Informace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí Pro uvádění tohoto produktu na trh nebo do provozu či při jeho používání není vyžadován bezpečnostní list podle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), čl. 31, pokud při používání výrobku v souladu s předpokládaným účelem a při jeho likvidaci (recyklaci nebo odstranění) podle platné legislativy není ohroženo životní prostředí. Tento produkt neobsahuje látky, které by se uvolňovaly při normálních podmínkách nebo při předpokládaných provozních podmínkách. Proto se na něj nevztahuje povinnost registrace látek uvedených v tomto odstavci ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Na základě našich současných znalostí tento produkt neobsahuje žádné SVHC (zvláště problematické látky) v koncentracích nad 0,1 % (hmotn.) podle kandidátního seznamu vydaného Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).		
11. Prohlášení Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve výhradní odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Walter Hammerle Produktový manažer Kurt Blum Vedoucí obchodního úseku Josef Frodl Jednatel výhradního dovozce Frodl Group s.r.o.		
Místo a datum vydání: Hradec Králové 13.12.13		

Číslo:		DoP 100144737 - kotvicí systém ISO-TAK	
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:		Šroub TS-T25-6 x ...	
2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:		ETAG 006, Viz produktový štítek	
3. Předpokládané použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:		Upevnění hydroizolačních systémů do konstrukcí z plechu dle ETAG 006	
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:		SFS intec AG, FasteningSystems, Rosenbergsaustrasse 10, 9435 Heerbrugg, Switzerland	
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje k úkolům uvedeným v čl. 12 odst. 2:		Frodl Group s.r.o., 503 27 Vlčkovice, Česká republika, IČ:46508392	
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:		Z+	
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:			
- jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu: - subjekt, systém kontroly a hodnocení stálosti vlastností: - osvědčení o shodě pro systém řízení výroby:			
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA):			
- jméno a číslo subjektu provádějícího technické hodnocení: - harmonizovaná technická specifikace: - evropské technické posouzení (ETA)/schválení: - subjekt, systém kontroly a hodnocení stálosti vlastností: - osvědčení o shodě pro systém řízení výroby:		Deutsches Institut für Bautechnik ETAG 006 ETA-08/0262 Karlsruher Institut für Technologie, Z+ 0769-CPD-123340	
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení			
Minimální korozní odolnost 15 Kestrnichyklů dle ETAG 006			
Podstatné vlastnosti	Technické parametry	Harmonizovaná technická specifikace	
Viz ETA-08/0262	Viz ETA-08/0262	Viz ETA-08/0262	
10. Informace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí			
Pro uvádění tohoto produktu na trh nebo do provozu či při jeho používání není vyžadován bezpečnostní list podle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), čl. 31, pokud při používání výrobku v souladu s předpokládaným účelem a při jeho likvidaci (recyklaci nebo odstranění) podle platné legislativy není ohroženo životní prostředí.			
Tento produkt neobsahuje látky, které by se uvolňovaly při normálních podmínkách nebo při předpokládaných provozních podmínkách. Proto se na něj nevztahuje povinnost registrace látek uvedených v tomto odstavci ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Na základě našich současných znalostí tento produkt neobsahuje žádné SVHC (zvláště problematické látky) v koncentracích nad 0,1 % (hmotn.) podle kandidátního seznamu vydaného Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).			
11. Prohlášení			
Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve výhradní odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:			
Walter Hammerle Produktový manažer	Kurt Blum Vedoucí obchodního úseku	Josef Frodl Jednatel výhradního dovozce Frodl Group s.r.o.	
Místo a datum vydání: Hradec Králové 13.12.2013			

5



Věc : Čestné prohlášení o shodě materiálu ,na akci :

**Opravy bytového domu SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7:
Smlouva o dílo č.: 140725/ Fr.Křížka**

Já, níže podepsaná Karolina Skalníková, bytem Novoborská 29, Praha 9, jako zástupce
ve věcech technických, realizace a předání díla spol. RUBIKON stavby s.r.o. se
sídlem na níže uvedené adrese,

čestně prohlašuji,

že materiály použité na výše uvedenou akci, byly použity z obchodní sítě v ČR a
zpracovány,dle technologických postupů výrobců v souladu s ČSN.

V Praze dne : 12.1.2015

R,

RUBIKON
RUBIKON stavby s.r.o., IČO: 25606313
Voztářova 12/109, DIČ: CZ25606313
18 700 Praha 8, E: info@rubikon.cz
T: +420 284 815 110, www.rubikon.cz

za RUBIKON stavby s.r.o. Karolina Skalníková –
zástupce ve věcech technických, realizace a předání díla



Věc: Čestné prohlášení o likvidaci stavební sutě a materiálů vybouraných na akci

Opravy bytového domu SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7:

Stavební práce prováděné na základě Smlouvy o dílo č.: 140725/ Fr.Křížka

Já, níže podepsaná Karolina Skalníková, bytem Novoborská 29, Praha 9, jako zástupce ve věcech technických, realizace a předání díla spol. RUBIKON stavby s.r.o. se sídlem na níže uvedené adrese,

čestně prohlašuji,

že vybourané hmoty a materiál byly odvezeny a ekologicky uskladněny na skládce komunálního odpadu, proti poplatku a zahrnuty do výkazu hlášení o odpadech spol. Rubikon stavby s.r.o. prostřednictvím firmy Karel Rys – odpady, sutě.

V PRAZE dne 12.1.2015

R.

RUBIKON
RUBIKON stavby s.r.o.
Vocetářova 12/109
180 00 Praha 8
T: +420 284 815 110
IČO: 25686313
DIČ: CZ25686313
E: info@rubikon.cz
www.rubikon.cz

za RUBIKON stavby s.r.o. Karolina Skalníková –
zástupce ve věcech technických, realizace a předání díla

ŘÍZEN 2014

Přijmeni	SPZ	Pro jakou firmu
ADODRAV	8431987	RUBIKOV
datum	čas	material
14. 10.		SMES VK

AUTODOPRAVA		RYS	
VOET + ROL		120904	
m3	podpis	m3	podpis
9		9	
typ nepořádku	typ nepořádku	typ nepořádku	typ nepořádku

Přijmeni	SPZ	Pro jakou firmu
REHED B.	843090	RUBIKOV
datum	čas	material
12. 10.		SUT 170 102

AUTODOPRAVA		RYS	
PRASTISKA 101212		120 102	
m3	podpis	m3	podpis
13		13	
typ nepořádku	typ nepořádku	typ nepořádku	typ nepořádku

ŘÍZEN 2014

Přijmeni	SPZ	Pro jakou firmu
ADODRAV	8431987	RUBIKOV
datum	čas	material
16. 10.		BE TOU K
18. 10.		DOPEKVA
19. 10.		DOPEKVA - 00002 MK

AUTODOPRAVA		RYS	
GOVEKOV 17		777 017 020	
m3	podpis	m3	podpis
1.5		1.5	
typ nepořádku	typ nepořádku	typ nepořádku	typ nepořádku

Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
MUDKOVÁ	8431787	RUŠIKOVÁ

AUTODOPRAVA
RYS FR. KRIZKA

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
1.12.		SMES HK	3		170404
2.12.		SMES HK	3		170904

Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
BETLICH	7463160	RUŠIKOVÁ

AUTODOPRAVA
RYS FR. KRIZKA

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
19.12.2014		51761	3		170106

Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
ZEHLER	8413040	RUŠIKOVÁ

AUTODOPRAVA
RYS FR. KRIZKA

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
19.12.		SMES	173		
2.12.12		1	173		

Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
ZETLÉD, D.	BA13090	ROBILKON

AUTODOPRAVA	RYS	FEAUTIKA KÁČKA
-------------	-----	----------------

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
3.11		STĚS	13	Radl	STĚS


Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
AUDOLIOU	PA31787	RABILKON

AUTODOPRAVA	RYS	FR. KRIZKA
-------------	-----	------------

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
4.11.		STĚS HK	3	Radl	170904
25.11.		STĚS HK	3	Radl	170904
27.11.		STĚS HK	3	Radl	170904

118383744
MONTAŽ

Přijmeni	SPZ	Pro jakou firmu
ZEMLEB	BA13090	PUBIKON
datum	čas	materiál
11.11		BOREAVA (beton)
11.11		ZEMIVA

podpis	m3
	—
	170504

AUTODOPRAVA
RYS
ZA VODÁŘKOU

Přijmeni	SPZ	Pro jakou firmu
ISELCHAL	BA63760	PLIS 11-06

AUTODOPRAVA
RYS
ZA VODÁŘKOU

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
26.11.2014		DOPRAVA			
26.11.		STEIN 4-8	0,25		


Přijmeni	SPZ	Pro jakou firmu
MICHT	BA043-97	AKAION

AUTODOPRAVA
RYS
ZA VODÁŘKOU

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
11.11.14	16	SHB	3		


Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
ANDRUSOU	843 789	ROBILKOL

AUTODOPRAVA
RYS VOETI BOVA

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
13.11.		SHES VK	9		170904
2					


Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
ZEMEC V	844 30 90	ROBILKOL

AUTODOPRAVA
RYS FRANT: KOUZELKA

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
29.11.		SHES ROBILKOL	113		SHES
1					
2					
3					
4					
5					
6					


Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
ANDRUSOV	843783	ROBICOR

AUTODOPRAVA
RYS VOETBOU

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
13.11.		štes 1K	9		170904
2					

Příjmení	SPZ	Pro jakou firmu
ZEHLED	8443090	ROBICOR

AUTODOPRAVA
RYS FRANT. KOUZELKA

datum	čas	materiál	m3	podpis	typ nepořádku
21.11		štes štes	113		štes
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Zápis **o předání a převzetí části díla – výměna oken**

I.

I.1. Akce: **Opravy BD SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7**

I.2. Smlouva o dílo č. **140725/ Fr.Křížka** Ze dne: 28.07.2014

I.3. **Přítomni:** za objednatele: ing. Jan Vincenc

za zhotovitele: Pavel Haniger

I.4. **Datum započetí prací:** dle smlouvy: 28.07.2014

skutečnost: 28.07.2014

počet dní prodlení: 0

I.5. **Datum dílčího dokončení prací:** dle smlouvy: nestanoveno

skutečnost: 8.12.2014

počet dní prodlení: 0

II.

II.1. Provedené práce o d p o v í d a j í / ~~neodpovídají~~ smlouvě o dílo.

II.2. Seznam atestů, záručních listů a protokolů předaných dodavatelem objednateli při předání díla: viz. příloha předávacího protokolu

-

II.3. Seznam ostatních věcí předaných dodavatelem objednateli:

0

	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 2/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	--

II.4. Vyúčtování díla ~~bylo~~ / nebylo provedeno.

III.

III.1. Hodnocení provedení díla:

- jakost
- ekologie

III.2. Seznam zjištěných závad a nedodělků:

-
-
-
-

III.3. Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:

IV.

IV.1. Prohlášení objednatele:

- Na základě výsledků přejímajícího řízení prohlašuji, že výše uvedené dílo **p o v a ž u j i** / **n e p o v a ž u j i** za řádně provedené a jako takové jej:


p ř e j í m á m / n e p ř e j í m á m

IV.2. Účastníci prohlašují, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti:

V PRAZE

dne:

8.12.2014



Objednatel

V Praze dne: R.



Zhotovitel

8

	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 1/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	--

Zápis o předání a převzetí části díla – Výtah

I.

I.1. Akce: **Opravy BD SVJ Fr. Křížka 11/461, Praha 7**

I.2. Smlouva o dílo č. **140725/ Fr.Křížka** Ze dne: 28.07.2014

I.3. **Přítomni:** za objednatele: ing. Jan Vincenc
za zhotovitele: Pavel Haniger

I.4. **Datum započetí prací:** dle smlouvy: 28.07.2014
skutečnost: 28.07.2014
počet dní prodlení: 0

I.5. **Datum dílčího dokončení prací:** dle smlouvy: nestanoveno
skutečnost: 22.12.2014
počet dní prodlení:

II.

II.1. Provedené práce ~~odpovídají/ neodpovídají~~ smlouvě o dílo.

II.2. Seznam atestů, záručních listů a protokolů předaných dodavatelem objednateli při předání díla: viz. příloha předávacího protokolu

- 

II.3. Seznam ostatních věcí předaných dodavatelem objednateli:

0

	Zápis o předání a převzetí díla S.S.VD.002-014	Strana: 2/2 Vydání: 1 Revize: 2
---	--	--

II.4. Vyúčtování díla ~~bylo~~/ nebylo provedeno.

III.

III.1. Hodnocení provedení díla:

- jakost
- ekologie

III.2. Seznam zjištěných závad a nedodělků:

- 1) OBJEDNATEL ŽÁDÁ O VYHRAŠENÍ PROVEDENÍ ZAKLADNÍ SÁCHTY
- 2) SPÁRA MEZI SKLY A KOVOVOU KER. (SPÁRY NEJSOU STEJNÉ)
- 3) MENÍ DOKONČENÁ ŠOK PRÍČNA
- 4) MENÍ DOKONČENÁ VÝMALBA
- 5) SÁCHTA MENÍ DOKONČENÁ - INP CHYBÍ BEZPEČNOSTNÍ SKL. (KDE)
- 6) SÁCHTA JE ZABOŘENÁ - ZESTUČNÁ MEZI KER. A SKLY (KDE)
- 7) ODSTRANIT / ZAKRÝT VEDENÍ VE STROJOVNĚ VTAHU
- 8) PŘÍKLEP SKL. O VODNÍ INP (VÍCE MÍST) - CÍŽI ZABOŘENÍ VETVÍCÍ
- 9) VODNÍ VÝKULOVÝ / ODSTRANIT VSTUP VE STROJOVNĚ

III.3. Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:

IV.

IV.1. Prohlášení objednatele:

- Na základě výsledků přejímajícího řízení prohlašuji, že výše uvedené dílo ~~považuji~~ **nepovažuji** za řádně provedené a jako takové jej:

~~p ř e j í m á m / n e p ř e j í m á m .~~

IV.2. Účastníci prohlašují, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti:

V PRAZE dne: 22.12.2014

V Praze dne: 22.12.2014



Objednatel

Zhotovitel